



При проведении проверки присутствовали:

Гехт Елена Анатольевна – заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

- осуществлялся контроль за соблюдением МБДОУ детский сад №20 «Калинка» требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в отношении лифтов на стадии эксплуатации.

Установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» имеет и эксплуатирует 1 пассажирский лифт «GEN2», изготовленный 2012 году «New Equipment Center» OTIS, Gien, France (ООО «МОС ОТИС», зав. № А4NE0102 и 1 малый грузовой ПГ-239, зав. №702710, изготовленный РУП завод «Могилёвлифтомаш», установленные по адресу:

Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н. Восточный, дом № 52.

Использование лифтов по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифтов проводится в соответствии с требованиями руководства (инструкций) по эксплуатации изготовителя.

Заключен контракт № 4/16экс. от 30.12.2015г. между МБДОУ детский сад №20 «Калинка» и ООО «Лифтовик-3» на эксплуатацию лифта зав. № А4NE0102 и диспетчерского комплекса «Обь».

Заключен контракт №73/16то. от 30.12.2015г. между МБДОУ детский сад №20 «Калинка» и ООО «Лифтовик» на техническое обслуживание лифта зав. № А4NE0102 и диспетчерского комплекса «Обь».

Заключен контракт №73/16 тех.осв. от 30.12.2015г. между МБДОУ детский сад №20 «Калинка» и ООО «Инженерный центр «Осколлифтремонтаж» на проведение оценки соответствия в форме технического освидетельствования лифта зав. № А4NE0102.

Выполнение работ по осмотру лифта зав. № А4NE0102, техническому обслуживанию и ремонту, проводится квалифицированным персоналом (персонал аттестован и прошел проверку знаний производственных инструкций).

Согласно актам периодических технических освидетельствований, эксплуатация лифта зав. № А4NE0102 соответствует требованиям технического регламента, лифт функционирует во всех режимах исправно.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Выявленное нарушение	Пункт нормативного документа, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не поставлены на учет в местном органе Ростехнадзора лифты зав. №№702710, А4NE0102.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824. Руководство по эксплуатации завода изготовителя. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407.	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна

2.	Не проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Ст.11.2. ФЗ от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна
3.	Отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации на лифт зав. № А4NE0102 (фирмы «ОТИС»).	п. 3 ст. 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна
4.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. № А4NE0102, не выполнено требование п. 6.19 Инструкции по эксплуатации, а именно: -точность остановки кабины с верха в низ 2этаж, составляет 20мм при допуске завода-изготовителя ±10мм.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна
5.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. № А4NE0102, не выполнено требование Инструкции по эксплуатации, не исправна световая сигнализация кнопки вызов 3 этаж.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна
6.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. №702710, не выполнено требование Инструкции по эксплуатации ( 239.00.00.000 ИЭ), не исправна сигнализация «занято» 3 этаж.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна

7.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. №702710, не выполнено требование Инструкции по эксплуатации ( 239.00.00.000 ИЭ), не достаточное освещение перед площадкой лифта 2 этаж.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна
----	---	--	---

Главный государственный инспектор  
отдела котлонадзора, государственного  
строительного надзора и государственного  
подземного надзора за безопасностью  
подземными сооружениями по  
Белгородской области ВДУ Ростехнадзора

А.И. Емельянов

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 18.08.2016г. № Б4/211- 3605П.

Подпись должностного лица,  
проводившего проверку:

Главный государственный инспектор  
отдела котлонадзора, государственного  
строительного надзора и государственного  
подземного надзора за безопасностью  
подземными сооружениями по  
Белгородской области ВДУ Ростехнадзора

А.И. Емельянов

Емельянов А.И./

Подписи лиц, присутствующих при проверке: \_\_\_\_\_ / Гехт Е.А./

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:  
Гехт Елена Анатольевна – заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"18" августа 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)