

Управление образования
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №20 «КАЛИНКА»
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МБДОУ ДС №20 «Калинка»)**

Отчёт
**об устранении выявленных нарушений требований технического
регламента «Безопасность лифтов»**
на предписание № Б 4/211-3605П от 18.08.2016г.

При проведении плановой выездной проверки МБДОУ ДС № 20 «Калинка» выявлены нарушения в части соблюдения требований технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»:

1. Не поставлены на учет в местном органе Ростехнадзора лифты зав. № №702710, А4NE0102.
2. Не проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
3. Отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации на лифт зав. №А4NE0102 (фирмы «ОТИС»).
4. При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. №А4NE0102 не выполнено требование п.6.19 Инструкции по эксплуатации, а именно:
- точность остановки кабины сверху вниз 2 этаж составляет 20 мм при допуске завода-изготовителя ± 10 мм.
5. При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. №А4NE0102 не выполнено требование Инструкции по эксплуатации, не исправна световая сигнализация кнопки вызов 3 этаж.
6. При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав.№702710 не выполнено требование Инструкции по эксплуатации (239.00.00.000ИЭ), не исправна сигнализация «занято» 3 этаж.
7. При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав.№702710 не выполнено требование Инструкции по эксплуатации (239.00.00.000ИЭ), не достаточное освещение перед площадкой лифта — 2 этаж.

Предписание об устранении нарушений в части соблюдения требований технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа выполнено в полном объеме и в установленный срок до 19.09.2016г.

И.о.заведующего МБДОУ
ДС № 20 «Калинка»



Никилина Н.Н.