

Управление образования
администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №20 «Калинка»
Старооскольского городского округа
(МБДОУ ДС № 20 «Калинка»)
309503, Белгородская область,
г. Старый Оскол, мкр. Восточный, д. 52
сайт: kalinka20.ru
E-mail: dou20-st@yandex.ru
тел.: 8(4725) 40-55-43
№ 379
На _____ от 20.09.18

Заместителю руководителя
Верхне-Донского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
В.А. Колодезному

**Отчет
об устранении нарушений и выполнения предписания от 26.07.18г
№Б7/278-2866**

При проведении плановой выездной проверки МБДОУ ДС №20 «Калинка» специалистами отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области выявлены нарушения:

1. Не прошли проверку знаний на группу электробезопасности работники электротехнического персонала (повара, машинист по стирке, подсобный рабочий кухни, медсестра)
2. Не выполнены очередные испытания и измерения:
- измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей;
замеры сопротивления заземляющего устройства; проверка наличия металlosвязи с заземляющим устройством; проверка сопротивления пели «фаза-ноль».

Предписание №Б7/278-2866 от 26.07.18г выполнено в полном объеме и в установленный срок до 30.09.18г.

Копии документов, подтверждающие исправление нарушений, прилагаются.

Заведующий МБДОУ
ДС №20 «Калинка»



Е.А. Гехт