



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ №Б7/278-2866

об устранении нарушений в электроэнергетике и законодательства в сфере
энергосбережения и энергетической эффективности

" 26 " июля 20 18г. по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол,
микр. Восточный, дом 52

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.06.2018г. №Б7/278-2866 «О
проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №20 «Калинка» Старооскольского городского
округа» (сокращенное наименование МБДОУ «ДС №20 «Калинка») 23 июля 2018 г. с 9 ч. 00
мин. до 14ч. 00 мин., 24 июля 2018 г. с 9 ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин., 25 июля 2018 г. с 9 ч. 00
мин. до 14ч. 00 мин., 26 июля 2018 г. с 9 ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБДОУ «ДС №20 «Калинка»

(плановая/внеплановая, документ/письменно)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ___ " _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

(адрес юридического лица: Белгородская область, г. Старый Оскол, микр. Восточный, дом 52)

Заведующий

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Лицо (а), проводившее проверку:
Емельянова Таисия Петровна

государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора и
надзора за ГТС по Белгородской области
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:
Гехт Елена Анатольевна
Мишукова Валентина Ивановна

заведующий
заместитель заведующего по АХЧ

Сведения о результатах плановой выездной проверки соблюдения требований в
электроэнергетике и законодательства в сфере технической эксплуатации энергоустановок:
при проведении проверки в МБДОУ «ДС №20 «Калинка» выявлено два (2) нарушения.

На основании Акта проверки от 26 июля 2018г. №Б7/278-2866, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.), я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

Емельянова Таисия Петровна

(Ф И О, инспекторская должность,)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу : МБДОУ «ДС №20 «Калинка» (РФ, Белгородская область, микр.Восточный, дом 52) и его законному представителю –заведующей Гехт Елене Анатольевне организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное нарушение требований промышленной безопасности	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования электробезопасности	Срок устранения нарушения
1	Не прошли проверку знаний на группу по электробезопасности работники электротехнологического персонала (повара, машинист по стирке, подсобный рабочий кухни, медсестра)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), утверждены Министерством энергетики Российской Федерации Приказ №6 от 13января 2003 г.; Зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г., рег. №4145, Введены в действие с 1 июля 2003 г. ПТЭЭП п.1.4.3	МБДОУ «ДС №20 «Калинка»	До 10.08.2018г.
2	Не выполнены очередные испытания и измерения -измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей -замеры сопротивления заземляющего устройства; -проверка наличия металlosвязи с заземляющим устройством; -проверка сопротивления пели «фаза-ноль»	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), утверждены Министерством энергетики Российской Федерации Приказ №6 от 13января 2003 г.; Зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г., рег. №4145, Введены в действие с 1 июля 2003 г. ПТЭЭП прил.3	МБДОУ «ДС №20 «Калинка»	До 30.09.2018г

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица или индивидуальному предпринимателю заведующей МБДОУ «ДС №20 «Калинка» Гехт Елене Анатольевне предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **30.09.2018г.** направить информацииюв отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области,

об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46, по адресу электронной почты: b1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru.

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения: копии документов, подтверждающих выполнение предписания.

Предписание от «26» июля 2018 года №Б7/278-2866 оставлено на 3 страницах в 2-х экземплярах.

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 4 20 18 г.
(квартал, месяц)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
И НАДЗОРА ЗА АЭС
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Подписи лиц, проводивших проверку:  Емельянова Таисия Петровна

Предписание получил(а): - законный представитель юридического лица- заведующий МБДОУ «ДС №20 «Калинка» Гехт Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 26 " июля 20 18 г.

Пометка об отказе получения предписания:


(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)